



Obec Malá Morava, jako provozovatel vodovodu ve Vojtíškově, vyhlašuje s okamžitou platností

Zákaz používání vody z obecního vodovodu ve Vojtíškově jako pitné

Rozhodnutí bylo vydáno z důvodu překročení limitů mikrobiologických ukazatelů – výskytu nadlimitního počtu koliformních bakterií.

1. Zákaz platí od vyhlášení (středa 1.11.2017, 12:00 hodin) do odvolání.
2. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami na vodu, které budou zatím umístěny ve Vojtíškově na horním parkovišti, pod domem č.p. 66 (fara) a u domu paní Tóthové.
3. K překročení limitu došlo znečištěním jedné pramenní jímky v horní části Vojtíšкова neznámým zdrojem.
4. V průběhu následujících dnů proběhne hledání zdroje znečištění a důkladná dezinfekce.

V Malé Moravě 1.11.2017

Obec Malá Morava
Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice
IČ: 00302970 DIČ: CZ00302970
Tel.: 583 240 161 Fax.: 583 240 104

1

Antonín Marinov
starosta obce