Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018

ZE DNE: 19.11.2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov (51)

Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRo
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

KLÁD LISTŮ - TRASA A

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku – Stavební pozemek je vymezen při ochranném pásmu vedení sdělovacích komunikací 1m od osy vedení
- Šíře plánovaného výkopu – Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m
- Hranice parcel
- 1888/1 – Čísla parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel	
U Kapličék 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres	
Část, název výkresu: Etapa II Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta, ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazik	Podpis:	Číslo zadavatele: 1898
			Stupeň: DUR
			Datum: 6.2.2018
			Revize: 11.6.2018
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000
			Formát: A3V
			Výkres č.: DUR C.3-120

BOGDAN KALETA – autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb – ČKAIT - 1103438

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

KLAD LISTŮ - TRASA A

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Stavební pozemek je vymezen již ochranného pásma vedení sdělovacích komunikací (1m od osy vedení)

Šíře plánovaného výkopu
Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m

Hranice parcel

1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: / Číslo dodavatele: 1808 / Stupeň: DUR / Datum: 8.2.2018 / Revize: 11.6.2018	Formát: A3V	Výkres č.: DUR C.3-121
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000		

BOGDAN KALETA
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb
ČKAIT - 1103438

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

KLAD LISTŮ - TRASA A

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov (51)

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku — Stavební pozemek je vymezen půdorysem vedení (vedení pro sítě elektronických komunikací od osy vedení)
- Šíře plánovaného výkopu — Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m
- Hranice parcel
- 1888/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

BOGDAN KALETA autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT - 1103438

Zpracovatel dokumentace:	Investor:	Název stavby:
OPTOMONT, a.s.	**České Radiokomunikace a.s.**	**Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III — **Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov**

Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov

Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	
Kontroloval: Ing. Daniel Hrazík	Podpis:	
Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	

Číslo investora:	
Číslo dodavatele:	1668
Stupeň:	DUR
Datum:	6.2.2018
Revize:	11.6.2018
Měřítko:	1:1000
Formát:	A3V
Výkres č.:	DUR C.3-122

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedenína každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzd. při souběhu podz.sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Stavební pozemek je vymezen jen ochranným pásmem vedení elektronických komunikací (1m od osy vedení)
- Šíře plánovaného výkopu — Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m
- Hranice parcel
- 1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

KLAD LISTŮ - TRASA A

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

BOHDAN KALETA — autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb — ČKAIT - 1103438

Zpracovatel dokumentace:	Investor:	Název stavby:
OPTOMONT, a.s.	České Radiokomunikace a.s.	Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:	Odpovědný projektant:	Podpis:	Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	[signature]	Číslo dodavatele:	1808	A3V	DUR C.3-123
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazik		Stupeň:	DUR		
			Datum:	6.2.2018		
			Revize:	11.6.2018		
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	[signature]	Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

Malá Morávka
k.ú. 690236



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

KLAD LISTŮ - TRASA A

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzd. při souběhu podz.sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Šíře plánovaného výkopu
- Hranice parcel
- 1888/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: **OPTOMONT, a.s.**	Investor: **České Radiokomunikace a.s.**	Název stavby: **Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: / Číslo dodavatele: 1808 / Stupeň: DUR	Formát:	Výkres č.:
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazík	Podpis:	Datum: 6.2.2018 / Revize: 11.6.2018	A3V	DUR C.3-124
	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000		

BOGDAN KALETA, technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 1103438

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19.11.2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

Malá Morávka
k.ú. 690236



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRo
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

KLAD LISTŮ - TRASA A

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz.sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Stavební pozemek je vymezen příochranného pásma vedení sdělovacích komunikací 1m od osy vedení
- Šíře plánovaného výkopu
- Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m
- Hranice parcel
- 1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: **OPTOMONT, a.s.**	Investor: **České Radiokomunikace a.s.**	Název stavby: **Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:	Formát:	Výkres č.:
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:	Číslo dodavatele: 1668	A3V	DUR C.3-125
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem; Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Stupeň: DUR; Datum: 6.2.2018; Revize: 11.6.2018; Měřítko: 1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov (51)



Malá Morávka
k.ú. 690236

KLAD LISTŮ - TRASA A

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do průměr 500 - 1,5m
- VAK - nad průměr 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do průměr 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad průměr 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz.sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku — Stavební pozemek je vymezen jež ochranným pásmem vedení elektronických komunikací (1m od osy vedení)
- Šíře plánovaného výkopu — Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m
- Hranice parcel
- 1888/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace:	Investor:	Název stavby:
OPTOMONT, a.s.	**České Radiokomunikace a.s.**	**Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:				
Etapa III **Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov**	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:	Formát: A3V
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:	Číslo dodavatele: 1868	Výkres č.:
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Stupeň: DUR; Datum: 6.2.2018; Revize: 11.6.2018; Měřítko: 1:1000	DUR C.3-126

BOGDAN KALETA autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1103438

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018

ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Šíře plánovaného výkopu
- Hranice parcel
- 1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

KLÁD LISTŮ - TRASA A

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: — Číslo dodavatele: 1888 Stupeň: DUR Datum: 8.2.2018 Revize: 11.6.2018	Formát: A3V
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:		Výkres č.: DUR C.3-127
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000	

BOGDAN KALETA ČKAIT 1103438

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

KLAD LISTŮ - TRASA A

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nejmenší dovolené vodorovné vzd. při souběhu podz.sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Stavební pozemek je vymezen šíří ochranného pásma vedení elektronických komunikací (1m od osy vedení)
- Šíře plánovaného výkopu
- Šíře výkopu pro bezpečné uločení je stanovena na 0,35m
- Hranice parcel
- 1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa ■ Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kalota CKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: / Číslo dodavatele: 1935 / Stupeň: DUR / Datum: 6.2.2018 / Revize: 11.6.2018	Formát: A3V	Výkres č.: DUR C.3-128
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazík	Podpis:			
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kalota	Podpis:	Měřítko: 1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19.11.2018
Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov (51)



Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:		Formát: A3V	Výkres č.: DUR C.3-128
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:	Číslo dodavatele: 1888 Stupeň: DUR Datum: 6.2.2018 Revize: 11.6.2018			
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000			



Zpracovatel dokumentace:	Investor:	Název stavby:
OPTOMONT, a.s.	**České Radiokomunikace a.s.**	**Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapličék 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:				
Etapa III **Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov**	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:	
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazik	Podpis:	Číslo dodavatele: 1668	Formát: A3V
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Stupeň: DUR Datum: 6.2.2018 Revize: 11.6.2018 Měřítko: 1:1000	Výkres č.: DUR C.3-130

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Šíře plánovaného výkopu
Hranice parcel
1388/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

KLAD LISTŮ - TRASA A

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: Číslo dodavatele: 1668 Stupeň: DUR Datum: 6.2.2018 Revize: 11.6.2018	Formát:	Výkres č.:
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazdík	Podpis:	Měřítko: 1:1000	A3V	DUR C.3-131
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:			

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19.11.2018
Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov



Legenda SÍTĚ:
- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu
- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzd. při souběhu podz.sítí:
- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:
- Sdělovací kabely optické místní
  - chodník ....0,4 m
  - vozovka ....0,9 m
  - volný terén ..0,6 m
- Sdělovací kabely optické dálkové
  - chodník ....0,5 m
  - vozovka ....1,2 m
  - volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Šíře plánovaného výkopu
- Hranice parcel
- 1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: Číslo dodavatele: 1968 Stupeň: DUR Datum: 6.2.2018 Revize: 11.6.2018	Formát: A3V	Výkres č.: DUR C.3-132
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazdil	Podpis:			
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa ■ Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: — Číslo dodavatele: 1968 Stupeň: DUR Datum: 8.2.2018 Revize: 11.6.2018	Formát: A3V
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:		Výkres č.: DUR C.3-133
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000	

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

Legenda SÍTĚ:
- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu
- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz.sítí:
- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný teren ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný teren ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Stavební pozemek je vymezen jako ochranné pásmo vedení elektronických komunikací (1m od osy vedení)
Šíře plánovaného výkopu
Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,55m
Hranice parcel
1388/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:	Odpovědný projektant:	Podpis:	Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
Etapa ■ Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438		Číslo dodavatele:	1808	A3V	DUR C.3-134
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazik	Podpis:	Stupeň:	DUR		
			Datum:	6.2.2018		
			Revize:	11.9.2018		
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Zpracovatel dokumentace: **OPTOMONT, a.s.**	Investor: **České Radiokomunikace a.s.**	Název stavby: **Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapličeк 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:					
Etapa III **Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov**	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta, ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:	Formát:	Výkres č.:
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:	Číslo dodavatele: 1808 Stupeň: DUR Datum: 6.2.2018 Revize: 11.6.2018	A3V	DUR C.3-135
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov



Legenda SÍTĚ:
- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GÁS - plynové vedení NTL, STL
- GÁS - plynové vedení VTL
- VÁK - vodovod
- VÁK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu
- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GÁS - Ochranné pásmo - 1m
- VÁK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VÁK - nad prům 500 - 2,5m
- KVÁK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VÁK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz.sítí:
- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Šíře plánovaného výkopu
- Hranice parcel
- 1888/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd — Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III — Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta, ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:	Formát: A3V	Výkres č.: DUR C.3-136
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzik	Podpis:	Číslo dodavatele: 1808		
			Stupeň: DUR		
			Datum: 6.2.2018		
			Revize: 11.6.2018		
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018
Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzd.i při souběhu podz.sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Stavební pozemek je vymezen jící ochranné pásmo vedení elektronických komunikací (1m od osy vedení)
Šíře plánovaného výkopu
Šíře výkopu pro bezpečné uložení kabelů je stanovena na 0,35m
Hranice parcel
1988/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa ■ Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:	Číslo dodavatele:	1908	A3V	DUR C.3-137
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Stupeň:	DUR		
			Datum:	8.2.2018		
			Revize:	11.8.2018		
			Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo



Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Stavební pozemek je vymezen jíž ochranného pásma vedení elektronických komunikací (1m od osy vedení)

Šíře plánovaného výkopu
Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m

Hranice parcel

1688/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

Nejmenší dovolené vodorovné vzd. při souběhu podz. sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Zpracovatel dokumentace:	Investor:	Název stavby:
OPTOMONT, a.s.	**České Radiokomunikace a.s.**	**Optické napojení objektu RKS Praděd** – Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:			Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
Etapa III – **Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov**	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo dodavatele:	1968	A3V	DUR C.3-138
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzík	Podpis:	Stupeň:	DUR		
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Datum:	6.2.2018		
			Revize:	11.6.2018		
			Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018
Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

KLAD LISTŮ - TRASA A
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku — Stavební pozemek je vymezen pro ochranného pásma vedení elektronických komunikací (1m od osy vedení)
Šíře plánovaného výkopu — Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m
Hranice parcel
1388/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

Legenda SÍTĚ:
- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu
- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m



Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd — Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:	Odpovědný projektant:	Podpis:	Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
Etapa [redacted] Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438		Číslo dodavatele:	1608	A3V	DUR C.3-139
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazdík	Podpis:	Stupeň:	DUR		
			Datum:	6.2.2018		
			Revize:	11.6.2018		
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Šíře plánovaného výkopu
Hranice parcel
1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: **OPTOMONT, a.s.**	Investor: **České Radiokomunikace a.s.**	Název stavby: **Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III **Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov**	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazik	Podpis:	Číslo dodavatele:	1508	A3V	DUR C.3-140
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Stupeň:	DUR		
			Datum:	8.2.2018		
			Revize:	11.6.2018		
			Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz.sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení staveního pozemku
- Šíře plánovaného výkopu
- Hranice parcel
- 1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: **OPTOMONT, a.s.**	Investor: **České Radiokomunikace a.s.**	Název stavby: **Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III, Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: 1888; Číslo dodavatele: ; Stupeň: DUR; Datum: 6.2.2018; Revize: 11.6.2018	Formát: A3V	Výkres č.: DUR C.3-141
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazík	Podpis:			
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko: 1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov (51)



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz.sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Šíře plánovaného výkopu
- Hranice parcel
- 1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

KLAD LISTŮ - TRASA A

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Zpracovatel dokumentace:	Investor:	Název stavby:
OPTOMONT, a.s.	České Radiokomunikace a.s.	Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:				
Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta, ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo investora: / Číslo dodavatele: 1808 / Stupeň: DUR / Datum: 6.2.2018 / Revize: 11.6.2018	Formát: A3V
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazdil	Podpis:	Měřítko: 1:1000	Výkres č.: DUR C.3-142
	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A

PŘÍLOHA K Č. J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podz. sítí:

- Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
- Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
- Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
- Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
- Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
- Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
- Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
- Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m



Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

- Vymezení stavebního pozemku
- Šíře plánovaného výkopu
- Hranice parcel
- 1888/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

KLÁD LISTŮ - TRASA A: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Zpracovatel dokumentace: **OPTOMONT, a.s.**	Investor: **České Radiokomunikace a.s.**	Název stavby: **Optické napojení objektu RKS Praděd** Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu:	Odpovědný projektant:	Podpis:	Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103438		Číslo dodavatele:	1868	A3V	DUR C.3-143
	Kontroloval: Ing. Daniel Hruzik	Podpis:	Stupeň:	DUR		
			Datum:	6.2.2018		
			Revize:	11.8.2018		
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018
Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov

Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GAS - plynové vedení NTL, STL
- GAS - plynové vedení VTL
- VAK - vodovod
- VAK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio reléový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GAS - Ochranné pásmo - 1m
- VAK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VAK - nad prům 500 - 2,5m
- KVAK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VAK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzd. při souběhu podz. sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Šíře plánovaného výkopu
Hranice parcel
1888/1 Číslo parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kaleta ČKAIT - 1103433	Podpis:	Číslo investora:		Formát:	Výkres č.:
	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazik	Podpis:	Číslo dodavatele:	1908		
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kreslil: Bogdan Kaleta	Podpis:	Stupeň:	DUR	A3V	DUR C.3-144
			Datum:	6.2.2018		
			Revize:	11.6.2018		
			Měřítko:	1:1000		

Úsek, Karlova Studánka - Dolní Václavov

Pokládka chráničky pro optický kabel - trasa A



PŘÍLOHA K Č.J.: MURY 26807/2018
ZE DNE: 19. 11. 2018
Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov 51

KLAD LISTŮ - TRASA A



Legenda SÍTĚ:

- nová trasa HDPE - ČRa
- NN - elektro vedení
- VN - elektro vedení
- GÁS - plynové vedení NTL, STL
- GÁS - plynové vedení VTL
- VÁK - vodovod
- VÁK - kanalizace
- SŽDC - sdělovací vedení
- OPTO - optické podzemní kabelové vedení
- SDK - sdělovací vedení
- RR - rádio releový spoj (nadzemní)
- TEPL - horkovod, parovod, tepelné čerpadlo

Legenda OP SÍTĚ: Ochranné pásmo (OP) vždy od osy vedení na každou stranu

- SDK - Ochranné pásmo - 1m (do 2017 1,5m)
- NN - Ochranné pásmo - 1m
- VN - Ochranné pásmo - 1m
- GÁS - Ochranné pásmo - 1m
- VÁK - vodovod - do prům 500 - 1,5m
- VÁK - nad prům 500 - 2,5m
- KVÁK - kanalizace do prům 500 - OP - 1,5m
- VÁK - kanalizace nad prům 500 - OP - 2,5m
- SDK - Ochranné pásmo - 1,5m (nové 1m)
- TEPL - Horkovod, Tepelné čerpadlo - OP - 2,5m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdí při souběhu podz. sítí:

Navrhované SDK - SDK ostatní - dle provozovatelů
Navrhované SDK - NN do 1kV - 0,3/0,1 m
Navrhované SDK - VN do 10kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 35kV - 0,8/0,3 m
Navrhované SDK - VN do 220kV - 0,8 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí NTL do 0,005MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Plynovodní potrubí STL do 0,3MPa - 0,4 m
Navrhované SDK - Vodovod včetně přípojek - 0,4 m
Navrhované SDK - Tepelné sítě - horkovod - 0,8 m
Navrhované SDK - Kabelovod, Kolektor - 0,3 m
Navrhované SDK - Kanalizace a stoky - 0,5 m

Nejmenší dovolené krytí podz. SDK sítí:

Sdělovací kabely optické místní
- chodník ....0,4 m
- vozovka ....0,9 m
- volný terén ..0,6 m

Sdělovací kabely optické dálkové
- chodník ....0,5 m
- vozovka ....1,2 m
- volný terén ..1,0 m

Vymezení stavebního pozemku
Stavební pozemek je vymezen již ochranného pásma vedení sdělovacích komunikací (1m od osy vedení)
Šíře plánovaného výkopu
Šíře výkopu pro bezpečné uložení je stanovena na 0,35m
Hranice parcel
1888/1 Čísla parcel Katastru Nemovitostí

Zpracovatel dokumentace: OPTOMONT, a.s.	Investor: České Radiokomunikace a.s.	Název stavby: Optické napojení objektu RKS Praděd Pokládka chráničky pro optický kabel
U Kapliček 6/34, 180 00 Praha 8	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	Koordinační výkres

Část, název výkresu: Etapa III Úsek Karlova Studánka - Dolní Václavov	Odpovědný projektant: Bogdan Kalota ČKAIT - 1103438	Podpis:	Číslo Investora: / Číslo dodavatele: 1888 Stupeň: DUR Datum: 6.2.2018 Revize: 11.6.2018	Formát:	Výkres č.:
Místo stavby: Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem Nová Rudná, Horní Václavov, Dolní Václavov	Kontroloval: Ing. Daniel Hrazík	Podpis:	Měřítko: 1:1000	A3V	DUR C.3-145
	Kreslil: Bogdan Kalota	Podpis:			