



Městský úřad Vrbno pod Pradědem

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Odbor výstavby a životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MUVP 5402/2019

Sp. zn.: 1707/2019/VaŽP/Sve

PID: MUVPX009E4M8

Vyřizuje: Ing. Josef Švehla

Telefon: 554 795 126

Fax: 554 751 610

E-mail: josef.svehla@vrbnopp.cz

Datum: 4.6.2019

- dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

**TEPLO VRBNO s.r.o., IČO 25848810, Krejčího 487, 793 26 Vrbno pod Pradědem,
kterého zastupuje NWT a.s., IČO 63469511, nám. Míru 1217, 768 24 Hulín**

(dále jen "žadatel") dne 8.2.2019 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:

REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ CZT MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Vrbno pod Pradědem

na pozemku parc. č. 2/1, 419, 421, 434, 435, 443, 444, 445, 446/1, 447, 450, 453, 455, 456, 457, 480/1, 480/4, 485/1, 1076, 1317, 1318/5, 1318/6, 1318/7, 1321, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1343/2, 1343/5, 1361, 1362, 1366/1, 1367, 1371/2, 1374, 1393, 1394, 1837/1, 1838 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro nové teplovodní rozvody a rekonstrukci stávající plynové kotelny. Jedná se o trvalou stavbu. Rekonstruovaná kotelna bude zásobovat teplem okolní zástavbu a také stávající odběratele tepla zásobované doposud kotelny K1 a K2. Dále bude zásobovat nové odběratele tepla ve školách č.2, č.3 a č.4, které mají objektové kotelny, které budou zrušeny. Dále je uvažováno také s dodávkami tepla pro kulturní dům a sokolovnu.

Stavební objekty

SO 01 Stavební úpravy kotelny Ve Svahu č.p. 580

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

znnbahx



- SO 02 Stavební úpravy VS Husova č.p. 469
- SO 03 Stavební úpravy VS Sv. Michala č.p. 510
- SO 04 Venkovní potrubní rozvody
- SO 05 Přípojky a přeložky inženýrských sítí

Provozní soubory

- PS 01 Rekonstrukce plynové kotelny
- PS 02 Výměníkové stanice tepla

SO 01 Stavební úpravy kotelny Ve Svahu č.p. 580

Stávající objekt je primárně určen pro výrobu tepla pomocí 3 stávajících kotlů. Dále je objekt vybaven šatnou hygienickým a sociálním zařízením pro obsluhu technologie kotelny. Ze severozápadu jsou vrata do příručního skladu kotelny. Objekt se nachází ve svažitém terénu spádovaném z jihozápadu na severovýchod. Celá stavba je zděná z plných cihel, obvodové stěny jsou z plynosilikátových tvárnic, vnitřní zdivo je z plných pálených cihel. Stavba je založená na základových pasech. Ze severovýchodu a jihozápadu jsou prosklené ocelové stěny. Veškeré vrata a dveře v obvodovém plášti jsou ocelové. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří ocelové válcované I nosníky. Stropní a zároveň střešní konstrukci tvoří trapézové plechy, na kterých je tepelná izolace a střešní krytiny z asfaltový pásů.

Popis nového stavu: Nově budou vybetonovány sokly pro nové kotle. Je nutné obložit protipožárním obkladem stávající nosné ocelové sloupky v místě prosklených stěn kotelny a strojovny, na kterých je uložena nosná konstrukce střechy (I 340) na požadovanou požární odolnost R15. Dále bude v kotelně strojovně a elektrorozvodně proveden požární podhled na požadovanou požární odolnost R15. Mezi kotelnou a elektrorozvodnou budou nové protipožární ocelové dveře s odolností EW 15 DP1-C. Ve stávající strojovně vedle kotelny bude nová ocelová konstrukce s porořostem. Tato konstrukce bude na úrovni +3,0 m a bude přístupná po novém jednoramenném ocelovém schodišti. Bude proveden zásyp jámy (položka N06) hutněným kopaným pískem, dobetonování vyřezané základové desky (propojení stávající desky s novým dobetonováním pomocí navrtaných trnů do stávající desky a vložení kari sítí), provedena hydroizolace napojená na stávající hydroizolaci a skladba podlahy dle stávající.

Bourání: Vybourány budou betonové sokly pod stávajícími kotli. Vyřezána podlaha včetně základové desky (položka B04). Řez základové desky musí být proveden pod úhlem z důvodu budoucího zpětného zabetonování odřezané desky. Demontáž ocelových dveří včetně ocelové zárubně mezi kotelnou a elektrorozvodnou. V obvodovém plášti budou vybourány otvory pro vzduchotechniku.

Vzduchotechnika: Větrání kotelny I. kategorie o výkonu 4,6 MW bude zajištěno dle ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva (viz DPS 01.2).

SO 02 Stavební úpravy VS Husova č.p. 469

Nově bude provedena oprava podlah po odbouraných železobetonových soklech, odbroušení stávajícího betonu v místě soklů tak, aby bylo možné nalepit chybějící keramickou dlažbu, která bude v celé místnosti ve stejné výškové úrovni (bez schodků). Dále bude proveden zásyp jámy (položka N01) hutněným kopaným pískem, dobetonování vyřezané základové desky (propojení stávající desky s novým dobetonováním pomocí navrtaných trnů do stávající desky a vložení kari sítí), provedena hydroizolace napojená na stávající hydroizolaci a skladba podlahy dle stávající.

Vybourány budou betonové sokly pod stávajícími kotli. Lokálně vyřezána podlaha včetně základové desky (položka B01) a odkopána zemina z důvodu připojení nového potrubí pro výměňkovou stanici z exteriéru. Řez základové desky musí být proveden pod úhlem z důvodu budoucího zpětného zabetonování odřezané desky.



SO 03 Stavební úpravy VS Sv. Michala č.p. 510

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy v části sklepních prostor bytového domu. Stavební úpravy jsou vyvolány novou technologií a výměníkovou stanicí pro teplo a teplou užitkovou vodu ve sklepních prostorách bytového domu.

Nově bude přes zvětšené prostupy z exteriéru do interiéru procházet potrubí pro výměníkovou stanicí. Ve zdivu budou osazeny systémové vodotěsné prostupy pro potrubí.

Bude provedeno jádrové vrtání dvou prostupů průměru 300 mm v železobetonové obvodové stěně tl. 375 mm. Osa prostupů je cca 350 mm nad podlahou 1.PP. Dále bude vybourán prostup průměru 180 mm v železobetonové obvodové stěně pro potrubí vzduchotechniky.

SO 04 Venkovní potrubní rozvody

Stavební část: V této části stavebního objektu 04 - Venkovní potrubní rozvody - stavební část, jsou řešeny zemní práce spojené s realizací nových trubních rozvodů tepla. Zemní práce obsahují výkopy stavebních rýh, obsypy a zásypy potrubí pískem, zásypy rýh a uvedení povrchů do původního stavu (konstrukce vozovek, chodníků, zpevněných ploch a ohumusování a osetí travním semenem tras vedených mimo zpevněné plochy).

Navrhovaný rozsah venkovních potrubních rozvodů:

Úsek / přípojka	DN potrubí (mm)	Délka (m)
Úsek 1	2x 150	465,00
Úsek 2	2x 125	265,00
Přípojka - škola 3	2x 40	3,00
Přípojka - škola 4	2x 80	197,00
Přípojka - sokolovna	2x 40	8,00
Přípojka - škola 2	2x 50	5,00
Přípojka - kulturní dům	2x 50	5,00

Pro vybudování venkovních potrubních rozvodů bude použito předizolované ocelové potrubí v izolační třídě 2 uložené do výkopu do písčitého obsypu.

V některých úsecích bude docházet k souběhu a křížení s jinými sítěmi, zejména se stávajícím plynovodem, vodovodem, kanalizací, kabelovými rozvody NN a VN a sdělovacím vedením, které je nutno respektovat. Při vlastním provádění je nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Výkop shora bude pažen přílohným pažením, případně pažícími boxy s odvozem výkopku na mezideponii do vzdálenosti max. 1 km. Pokud to bude možné, výkopek bude uložen přímo podél rýhy a opětovně použit k zásypu v nezpevněných plochách. Přebytková zemina a sutě z vybouraných komunikací a zpevněných ploch budou odvezeny na skládku do vzdálenosti 5 km. V místech, kde dojde z důvodu pokládky potrubí k narušení povrchu chodníků či místní komunikace, provede se po ukončení prací uvedení do původního stavu. Rovněž porušená oplocení a zelené plochy budou uvedeny do původního stavu.

Situování jednotlivých úseků a přípojek je zřejmé ze situace rozvodů tepla - viz v.č. CY8/H/102.

Potrubní část:

Potrubí bude vedeno ze strojovny centrální, plynové kotelny k jednotlivým výměníkovým stanicím. Po vstupu do zásobovaného objektu bude osazena uzavírací, odvzdušňovací a vypouštěcí armatura.



Délky hlavních potrubních tras:

Úsek 1

Kotelna-VS Michala 510 – 2 x DN150 – 465 m

Přípojka škola 4 – 2 x DN80 - 200 m

Dále jsou navrženy krátké přípojky 2 x DN40, 2x DN50 pro školy 2,3, sokolovnu a kulturní dům.

Úsek 2

Kotelna-VS Husova 469 – 2 x DN125 - 265 m

Úsek 1 je veden příjezdovou komunikací od kotelny č. p. 580 přes ulici Bezručova ke škole č. 3, kde se trasa lomí. Poté pokračuje ulicí Komenského a po lomu trasy je poslední úsek veden přes ulici Jiráskova, z které potrubí vstupuje do objektu č.p. 510. Delší přípojka ke škole č. 4 je vedena mezi školou č. 3 a hřištěm a dále pak přes travnaté pozemky v areálu školy. Za odbočkou ke škole č. 4 budou na páteřním vedení osazeny sekční uzávěry.

Úsek 2 je, po několika lomech trasy, veden z kotelny směrem k objektu č. p. 411, podél kterého pokračuje dále. Následně křížuje ul. Sadová, odkud dále pokračuje do prostoru sídliště Husova, kde vede v linii stávajících komunikací a chodníků. Vedle objektu č. p. 492 se trasa lomí a přes travnatou plochu je vedena do objektu výměňkové stanice č. p. 469.

SO 05 Přípojky a přeložky inženýrských sítí

SO 05.1 Přípojka vody pro VS objektu č.p. 510

Bude ukončena v objektu č. p. 510, kde bude připravována teplá voda pro objekty č. p. 510 až 503. Přípojka pitné vody je navržena z trub PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm v délce 5,00 m. Přípojka vody se napojí na stávající vodovod PE DN 100. Napojení přípojky na stávající potrubí bude provedeno pomocí T-kusu 90°. Za napojením bude osazeno šoupě. Polyetylenové tlakové trubky pro pitnou vodu jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylenu (HDPE), typ PE 100. Rozměry a další technické parametry odpovídají ČSN EN 12 201. Barva vodovodních trubek PE 100 je černá s modrými identifikačními pruhy po obvodu.

PS 01 Rekonstrukce plynové kotelny

Účelem projektu je kompletní výměna technologie tepelného zdroje - plynové kotelny ul. Ve Svahu 580, Vrbno pod Pradědem, za účelem modernizace zařízení a pro možnost rozšíření dodávky tepla z tohoto zdroje. V prostoru stávající kotelny dojde k výměně staré technologie. Vzhledem k tomu, že dojde k připojení nových odběratelů tepla, bude zvýšen výkon kotlů, tak aby byl současně tepelný příkon zdroje pod hranicí 5000 kW. V projektu je uvažováno s instalací moderních, průmyslových kotlů o výkonu 2 x 1800 kW a 1000 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny tedy bude 4600 kW. Předpokládá se instalace teplovodních kotlů. Dle ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu I. kategorie.

Hořáky plynových kotlů budou v provedení LowNOx, se sníženou hlučností. Při provozu budou dodrženy emisní limity. Dále bude instalováno nové doplňovací a expanzní zařízení se zásobníkem 3000 l. Bude provedeno připojení nových vytápěcích jednotek v kotelně a strojovně a napojeno stávající vytápění soc. zázemí objektu a reg. Stanice ZP. Na topnou vodu bude připojena VZT jednotka pro ohřev spalovacího vzduchu. Pro vývod doplňovací vody pro kotelnu a síť CZT bude instalována změkčovací stanice vody. Ve strojovně bude v rámci PS 02 provedeno připojení topných větví CZT a realizována výměňková stanice Nová doba. Dojde k výměně komínových AL vložek za nerezové. Ve skladu techniky je uvažováno s instalací KGJ, což je však řešeno v rámci jiného projektu.



Pro doplňování vody do topného okruhu se bude používat pitná voda. Bude se instalovat změkčovací filtr s řídicí jednotkou, která bude zajišťovat časovou regeneraci náplně filtru. Součástí dodávky filtru bude nádoba na solný roztok. Pro dávkování korekčních chemikálií se bude instalovat dávkovací čerpadlo. Vzhledem k doplňování topného systému z pitného řádu se bude instalovat systémový oddělovač. Konkrétní řešení úpravy vody se upřesní dle požadavku na kvalitu vody pro vybrané kotle.

Bude se instalovat expanzní a doplňovací zařízení a tlaková expanzní nádoba s vakem (membránou). Čerpadlem se bude udržovat tlak v soustavě v rozsahu nastavených tlaků Min a Max. Při nárůstu tlaku nad nastavenou hodnotu Max se otevře přepouštěcí uzávěr. Potřebný objem pro kompenzaci teplotních změn soustavy bude v beztlakové nádobě. Pro tlumení rázů se bude instalovat expanzní nádoba.

Kotelna bude v souladu s ČSN 07 0703 vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva. Samočinný uzávěr ZP je stávající a je umístěn v regulační stanici ZP. Detekční systém bude mít dvoustupňovou funkci. Systém má vazbu na Měření a regulaci a Vzduchotechniku.

Potrubí topné vody a zemního plynu je navrženo z trubek ocelových bezešvých ČSN EN 10216-2 materiál P235GH. Spojování trubek bude svařováním. Potrubí bude spádováno, v nejnižších místech bude provedeno odvodnění, v nevyšších místech odvzdušnění. Potrubí studené vody bude provedeno z plastového potrubí PP-R stabilního se sníženou dilatací. Na potrubí budou provedeny předepsané zkoušky.

Pro větrání a přívod spalovacího vzduchu je navržena přívodní jednotka opatřená filtrem G4, vodním ohřívačem a přívodním ventilátorem. Jednotka bude umístěna na ocelové konstrukci. Chod jednotky je v závislosti na chodu kotlů. V době odstávky kotelny je k temperování navržena cirkulační jednotka. Pro přirozené větrání a zajištění požadované výměny vzduchu v místnosti jsou v obvodové stěně zhotoveny sávací neuzavíratelné otvory u podlahy a u stropu. Pro odvod tepelné zátěže v letním období bude sloužit odsávací ventilátor, který bude ovládaný na základě teploty termostatem nebo čidlem úniku zemního plynu.

PS 02 Výměníkové stanice tepla

Účelem projektu je instalace zařízení pro zásobování objektů tepelnou energií, které budou napojeny do systému centrálního zásobování teplem (CZT). Stávající systém CZT bude rozšířen o nové odběratele.

Výměníková stanice (VS sv. Michala 510) nahradí stávající kotelnu K1. Bude umístěna v suterénu bytového domu sv. Michala č.510. Pro tento účel budou uvolněny dvě místnosti. Primární teplovod bude do objektu přiveden z ul. Jiráskova. V určené místnosti bude instalována výměníková stanice (VS) o výkonu UT 2x850kW a TV 400kW. Vedle VS se umístí cirkulační čerpadla, trojcestný směšovací ventil, rozdělovače UT a TV. V další technické místnosti se umístí zásobníky teplé vody 2x2000l, posilovací stanice st. vody. Dále bude instalováno nové doplňovací a expanzní zařízení se zásobníkem 1500l pro systém UT. Bude se instalovat expanzní a doplňovací zařízení a tlaková expanzní nádoba s vakem (membránou). Čerpadlem se bude udržovat tlak v soustavě v rozsahu nastavených tlaků Min a Max. Při nárůstu tlaku nad nastavenou hodnotu Max se otevře přepouštěcí uzávěr. Potřebný objem pro kompenzaci teplotních změn soustavy bude v beztlakové nádobě. Pro tlumení rázů se bude instalovat expanzní nádoba. Pro ohřev vody bude provedena nová přípojka studené vody DN80. Součástí prací je výměna vnitřního teplovodu v byt. Domech č.503-508.

Výměníková stanice (VS Husova 469) nahradí stávající kotelnu K2. V dohodnutém prostoru bude umístěna kompaktní výměníková stanice o výkonu UT 2x700 kW. Bude instalován výměník ohřevu TV 400Kw. VS se napojí na stávající rozdělovač a sběrač vytápění. Stávající expanzní a doplňovací zařízení zůstane zachováno. Dojde k demontáži plynových kotlů, potrubí a armatur.

Výměníková stanice (VS Nová doba) o výkonu UT 2x700 kW bude umístěna v přízemí objektu plynové kotelny. Primární teplovod se napojí z rozdělovače UT. Sekundární teplovod se přes



oběhová čerpadla napojí na vývod potrubí pro větev Nová doba. Pro tuto topnou větev bude využito stávající expanzní a doplňovací zařízení se zásobníkem 4000l.

V prostoru bývalé kotelny (Škola č.2) v 1.PP se instaluje kompaktní VS o výkonu UT 160Kw. Součástí stanice budou dva topné okruhy (UT+TV). Dojde k demontáži plynových kotlů, potrubí a armatur.

Do bývalé kotelny (Škola č.3) v 1.PP se instaluje kompaktní VS o výkonu UT 90kW. Součástí stanice budou dva topné okruhy (2xUT+TV). Dojde k demontáži plynových kotlů, potrubí a armatur.

V prostoru technického suterénu (Škola č.4) dojde k instalaci VS o výkonu UT 400kW. Dojde k demontáži termohydraulického rozdělovače a k připojení výměníku ke kombinovanému rozdělovači a sběrači UT.

Do technické místnosti (Sokolovna) v 1.PP se instaluje kompaktní VS o výkonu UT 75 kW. Součástí stanice bude topný okruh UT. Dojde k demontáži plynového kotle, potrubí a armatur.

Po celkové rekonstrukci kulturního domu bude v technické místnosti v 1.PP instalována kompaktní VS o výkonu UT 170kW. Sekundární topná voda z VS se napojí na rozdělovač a sběrač UT, který bude instalován v rámci rekonstrukce objektu. Potrubí topné vody bude z trubek ocelových bezešvých ČSN EN 10216-2 materiál P235GH. Spojování trubek bude svařováním. Ve strojovně objektu č.580 bude v rámci PS 02 (Výměňkové stanice tepla) provedeno připojení topných větví CZT a realizována výměňková stanice Nová doba.

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem v úřední dny: **Po a St, od 8 – 17 hod v kanceláři č.112**, v ostatní dny po telefonické domluvě).

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem dále podle ust. § 36, odst. 3 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších změn, stanoví, že účastníci výše uvedeného řízení a jejich zástupci mají možnost do 3 dnů od skončení lhůty, určené pro podání námitek, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Toto opatření však již neslouží k uplatnění námitek a připomínek k předmětu vedeného řízení.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 430/1, 433, 442, 451, 480/3, 1316, 1318/4, 1327/4, 1328, 1332/1, 1342, 1371/3, 1377/2, 1377/3, 1378, 1386 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vrbno pod Pradědem č.p. 62, č.p. 603, č.p. 119 a č.p. 492



Poučení:

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, kdy stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům podle §94k písm. e) veřejnou vyhláškou.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

„otisk razítka“

Ing. Josef Švehla
Referent odboru výstavby a ŽP



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

Kopie situačního výkresu širších vztahů (číslo výkresu CY8-X-003)

Správní poplatek (pro stavebníka):

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem (dále jen "správní orgán") podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen "zákon o správních poplatcích") vyzývá žadatele, aby zaplatil správní poplatek (č.40/2019 v evidenci poplatků stavebního úřadu) podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích podle položky č.18 odst.1 písm. f), který se vyměřuje na **celkem 10 000 Kč**, slovy deset tisíc korun. Platba správního poplatku na účet: **1720771/0100, V.S. 4310000381** převodem, poštovní složenkou nebo hotově na pokladnu Městského úřadu Vrbna pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem. Doklad o zaplacení předložte správnímu orgánu. Podle § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích správní orgán vydá výsledek provedeního úkonu (Rozhodnutí – Společné povolení) až po zaplacení poplatku.

Obdrží:

1. Účastníci podle § 94k písm. a) až d) jednotlivě dodejkou

TEPLO VRBNO s.r.o., IDDS: t236vfr

sídlo: Krejčího č.p. 487, 793 26 Vrbno pod Pradědem

NWT a.s., IDDS: ed4qtza

sídlo: nám. Míru č.p. 1217, 768 24 Hulín

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., IDDS: yvt6jru

sídlo: Jesenická č.p. 205/24, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní č.p. 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

MX-NET Telekomunikace s.r.o., IDDS: 6jupbjv

sídlo: Větrná č.p. 1809/18, 792 01 Bruntál 1

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

znnbahx



Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd

sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Sagapo, příspěvková organizace, IDDS: k63k7m7

sídlo: Uhlířská č.p. 1353/2, 792 01 Bruntál 1

2. Účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručování veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 430/1, 433, 442, 451, 480/3, 1316, 1318/4, 1327/4, 1328, 1332/1, 1342, 1371/3, 1377/2, 1377/3, 1378, 1386 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vrbno pod Pradědem č.p. 62, č.p. 603, č.p. 119 a č.p. 492

Petra Beránková, Trávníčkova č.p. 1767/11, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Ester Sára Bergmann, Střelníční č.p. 38, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Petr Hackenberg, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Milan Jedinák, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Irena Jedináková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Pavel Jelínek, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Iva Jelínková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Miloslav Jurka, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Ivana Jurková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Alena Kadaníková, Dašická č.p. 1177, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Antonia Kalvová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Pavel Kubálek, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Marika Kubálková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Rostislav Kuhn, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Kamila Kuhnová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Ing. Jan Kvapil, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Dagmar Kvapilová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Petr Michálek, Břetislavova č.p. 44/33, Řepčín, 779 00 Olomouc 9

Zdeňka Mikulová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Štefan Minárik, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Eva Mináriková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Alois Minařík, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Radim Nejd, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Miroslav Obadal, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Jaroslava Obadalová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Josef Pařízek, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Hana Pařízková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Eva Pelová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Barbora Pořízková, IDDS: cnyxpes

trvalý pobyt: Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Jaroslav Přikryl, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Petra Radvanová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Jan Rezník, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Janina Stanisława Reznikova, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem



Hana Riedlová, Husova č.p. 491, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Andrea Samolejová, Štítina č.p. 322, 747 91 Štítina
Jaroslav Skřivánek, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Marie Skřivánková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Klára Škopcová, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Mgr. Marie Švabíková, Topolská č.p. 1593, 252 28 Černošice
Hana Tománková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Radek Višvader, Ve Svahu č.p. 427/5, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Hana Voříšková, Hakenova č.p. 921/5, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96
Anna Ženožicková, Husova č.p. 492, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Ing. Otto Plachý, Husova č.p. 336, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Ing. Margit Plachá, Husova č.p. 336, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Věra Filipčíková, Bezručova č.p. 119, 793 26 Vrbno pod Pradědem

3. Dotčené správní úřady

Městský úřad Vrbno pod Pradědem, silniční správní úřad, Nádražní č.p. 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Městský úřad Bruntál, Odbor VaÚP, IDDS: c9vbr2k
sídlo: Nádražní č.p. 994/20, 792 01 Bruntál 1
Městský úřad Bruntál, Odbor ŽP,SHaZ, IDDS: c9vbr2k
sídlo: Nádražní č.p. 994/20, 792 01 Bruntál 1
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, IDDS: spdaive
sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

