

 Městský úřad Město Albrechtice		Čís. dopor.
Došlo dne	24. 11. 2016	Zpracovatel
C. J.	Ne 9434/2016	Ukl. znak
Přílohy	Pr20: 103/2016/JU	

V Opavě 23. 11. 2016

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Vážení,

dne 22. 11. 2016 byla na e-mail zástupce zadavatele, města Město Albrechtice, doručena žádost o poskytnutí informací k výběrovému řízení „Zvelebení okolí rozhledny Hraniční vrch“ (výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 16. 11. 2016). Žádost obsahovala následující dotazy:

1. Bylo by možné místo kačírku jako dopadovou plochu navrhnout zatravněvací dopadové desky Grass?? Splňují normu ČSN EN 1176:2009.
2. Jsou místa realizace přístupná technice? Mám na mysli např. nákladní auto s kačírkem, bagr,...? Předpokládám, že zde není přístup k elektřině a vodě?

Zadavatel na základě těchto dotazů poskytuje následující odpovědi:

1. Dle zadávací dokumentace – přílohy č. 5 Technická specifikace dodávky je požadovaným materiálem pro budování dopadových ploch kačírek. Ke změně v zadávací dokumentaci nedochází, žádné jiné formy, zatravněvací dopadové desky ani jiné, tudíž nejsou přípustné.
2. Místo realizace se nachází v poměrně přístupném terénu. Jednotlivá zastavení jsou lokalizována podél lesní cesty, která bude potřebné technice zpřístupněna, a dále přímo pod rozhlednou, kde lesní cesta končí. Lesní cesta je jedinou přístupovou cestou k místům realizace zakázky. Jediné omezení pro vjezd těžké techniky může nastat při nepříznivém počasí, jinak je cesta dobře sjízdná i pro větší prostředky.
Přístup k elektřině, vodě ani jiným inženýrským sítím zde není.

Zadávací podmínky výběrového řízení se tímto nemění a lhůta pro podání nabídek zůstává stejná, tzn. 29. 11. 2016 ve 13:00 hod.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:	125 - 2016
VYVĚŠENO DNE:	24. 11. 2016
SNÁTO DNE:	

za správnost: TRAUTENBERGLOVÁ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
793 95 Město Albrechtice


MĚSTO ©
793 95 Město Albrechtice

zadavatel