

Dodatečná informace k veřejné zakázce č. 01

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy místní komunikace – Jeseníká 2016
Název zadavatele:	Město Hanušovice
Sídlo zadavatele:	Hlavní 92 788 33 Hanušovice
IČ zadavatele:	00302546
Kontaktní osoba zadavatele:	Jan Langer 583 034 433 langer@mu-hanusovice.cz

Vážení,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky si Vás dovoluje informovat o vydání dodatečných informací k této veřejné zakázce. Dodatečné informace jsou vydány na základě vlastní iniciativy zadavatele i z podnětu uchazečů.

Dodatečná informace č. 01: S ohledem na zjištěnou nutnost provedení překládky sítě elektronických komunikací v území realizace této veřejné zakázky zadavatel upravuje harmonogram realizace předmětné zakázky. Harmonogram veřejné zakázky se mění následujícím způsobem:

- Předání staveniště a zahájení prací: Bez zbytečného odkladu po dokončení překládky sítě elektronických komunikací (zajišťuje jiný dodavatel), **předpoklad: květen 2017**. Vybraný dodavatel bude o rozhodné skutečnosti zadavatelem prokazatelně informován.
- Dokončení veškerých prací, předání díla, vyklizení staveniště: **nejpozději do 52 týdnů od zahájení stavebních prací**.

Pozn.: Přeložka překládky sítě elektronických komunikací bude provedena jiným dodavatelem nezávisle na zadávané zakázce.

V důsledku této skutečnosti bude následně prodloužena lhůta pro podávání nabídek a uchazečům sděleny další skutečnosti (viz níže).

Přesné znění žádosti o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce č. 1:

Dotaz č.1

SO 100

Konstrukční skladba vozovky uvedená ve vzorovém řezu a technické zprávé neodpovídá požadavkům příslušných ČSN. Ve vzorovém řezu je u vrstvy ŠCM uvedena tloušťka 50mm. Dle ČSN 73 6127-1 je minimální tloušťka této vrstvy 150mm.

Návrh skladby vozovky neodpovídá katalogu vozovek. Bude skladba upravena dle požadavku ČSN?

Dotaz č.2

V technické zprávě SO 200 – OPĚRNÁ ZEĎ je na straně 8 uvedeno:

přebytečná zemina bude odvezena na stavbu dle požadavků investora.

Jakou vzdálenost máme pro odvoz zeminy uvažovat?

Výkaz výměr:

SO 100 obsahuje položku: poplatek za skládku – ostatní zemina

SO 200 obsahuje položku: poplatek za skládku zeminy.

Investor bude za uložení přebytečné zeminy účtovat poplatek v jaké výši?

Dodatečná informace č. 02:

Reakce na „Dotaz č. 1“: Jedná se o vrstvu, která je pouze podkladní na geotextílii. Nejedná se tedy o klasickou vrstvu ŠCM, ale krycí.

Reakce na „Dotaz č. 2“: Uchazeč ve své cenové nabídce uvede cenu včetně všech poplatků za skládkování a poplatků a nákladů souvisejících. Náklady na skládkování budou kalkulovány pro skládku ve vzdálenosti do 15 kilometrů.

Dodatečná informace č. 03: S ohledem na změnu zadávacích podmínek, která má potenciální vliv na možný okruh dodavatelů, a obdržení dalších řady žádostí o dodatečné informace, které vyžadují delší prostor pro dostatečné zpracování (odpovědi se zpracovávají a nejsou součástí tohoto dokumentu), zadavatel později prodlouží odpovídajícím způsobem lhůtu pro podávání nabídek. Nová lhůta pro podávání nabídek Vám bude standardně sdělena spolu s reakcemi na nyní zpracovávané žádosti o poskytnutí dodatečných informací.

V Hanušovicích dne 26. září 2016

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk


Ivana Vokurková
starostka
Město Hanušovice
(zadavatel)